

Criteria parkeergarages



ten behoeve van selectie 'risicovolle brandbestrijding'

Vul in de bijgaande excel het aantal parkeerplaatsen in kolom E en beantwoord de vragen in kolommen F t/m L uitsluitend met 'ja' of 'nee'. Het antwoord kleurt automatisch groen of rood. Hoe meer rood, hoe risicovoller de garage is ten opzichte van de andere garages.

1.	Hoeveelheid parkeerplaatsen	aantal	>50: -5 >100: -10
2.	Parkeergarage besloten (heeft stuwventilatoren) Ondergronds en geen open verbinding met de buitenlucht	ja / nee	-10
3.	Is de Parkeergarage meerlaags?	ja / nee	-10
4.	Bouwjaar voor 2003?	ja / nee	-5
5.	Bovenliggende bebouwing?	ja / nee	-5
5a.	Niet-zelfredzame bewoners/ gebruikers aanwezig in bovenliggende bebouwing? (alleen van toepassing als vraag 5 ja is)	ja / nee	-5
6.	Naastliggend kwetsbare objecten?	ja / nee	-2
7.	Gesprinklerd	ja / nee	+44