

## Overzicht van beheersmaatregelen met voorbeeld-invulling

Over de uitvoering van beheersmaatregelen maken corporaties en zorgorganisatie afspraken; een voorbeeld-invulling:

	Beheersmaatregelen <sup>1</sup>	Corporatie <sup>2</sup>	Zorgorganisatie <sup>3</sup>	Logboek TAB
	<b>preventief</b>			
A	Periodiek spoelen ( 52 x per jaar) <sup>4</sup>		X	
B	Desinfectie perlatoren, doucheslangen en –koppen met chloor (2 x per jaar)		X	
	<b>controleerend</b>			
C	Thermische controles (12 x per jaar)		X	
D	Monsternamen en analyse door geaccrediteerde organisatie en laboratorium (2 x per jaar) <sup>5</sup>	X		
E	Controle douche bedieningssysteem, douchekoppen (advies voor gebruiker)		X	
F	Onderhoud en controle installatie incl. aanwezigheid van sediment (1 x per jaar)	X		
G	Controle temperatuurinstellingen (boilers) en circulatieleidingen (1 x per jaar)	X		
H	Onderhoud drinkwaterinstallaties	X		
I	Kalibratie thermometers / temperatuuropmeters boilers, circulatieleidingen (1 x per jaar)		X	
J	Controle terugstroombeveiligingen (1 x per jaar)	X		
K	Controle verzegelingen (en stickers) brandslanghaspels	X		
L	Vervangen terugstroombeveiliging, geïntegreerde tapkranen, thermostatische mengkranen (1x per 10 jr.) inlaatcombinaties en andere toestellen	X		
M	Registreren spoelacties en temperatuurmetingen		X	
N	Audit legionella preventie(logboek) – controle op correcte uitvoering beheersmaatregelen	X		
	<b>Calamiteiten:</b> hoofdstuk 5			

<sup>1</sup> Frequentie ter eigen bepaling!

<sup>2</sup> Deze invulling is een voorbeeld

<sup>3</sup> Deze invulling is een voorbeeld

<sup>4</sup> Als alternatief voor het periodiek spoelen (thermisch beheer) mag ook gekozen worden voor de inzet van filtertechnieken (fysisch beheer). Het verplicht periodiek spoelen komt dan te vervallen.

<sup>5</sup> Minimaal 2x per jaar